

再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、揚水運転、域外送電）を上回ることが見込まれたことから、以下の内容で出力制御の指示等を行いました。

対象エリア：中部エリア

2022年度

(3月13日現在)

[万kW]

通し番号		1							
出力 制 御 内 容	発信日	3/11（土）16時頃 （前日指示）	3/12（日）実績 （速報）						
	再エネ 出力制御期間	03/12（日） －	再エネ 出力制御なし						
	最大余剰電力 発生時刻	10時30分 ～ 11時00分							
	再エネ出力制御量	0**							
予 想 需 給 状 況	エリア需要※1 ①	1,117	1,097						
	揚水運転※2 ②	263	134						
	域外送電※3 ③	0	0						
	小 計	1,380	1,231						
	供給力※4 ④	1,380	1,231						
	(再掲)再エネ出力	804	527						
	再エネ出力制御必要量 (⑤=①+②+③-④) ⑤	0	0						

※1 最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要

※2 揚水発電所を最大限活用

※3 地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電

※4 優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制

* オフライン制御で確保する制御量

** 専焼バイオマス・地域資源バイオマスのみ出力制御を指示

【特記事項】

・実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）

・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応