

再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、揚水運転、域外送電）を上回ることが見込まれたことから、以下の内容で出力制御の指示等を行いました。

対象エリア：中部エリア
2026年度実績
〔2026年7月14日 現在〕

太陽光・風力出力制御日数：10日

[万kW]

通し番号		21		22		23		24	
出力制御内容	発 信 日	7月11日(土)17時頃 (前日指示)	7月12日(日) 実績 (速報)						
	バイオマス※1・太陽光・風力 出力制御期間	7月12日(日) 12時00分 ～ 12時30分	7月12日(日) 12時00分 ～ 12時30分						
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ↓ 12時30分	12時00分 ↓ 12時30分						
	バイオマス出力制御量	6	0.3						
	太陽光・風力出力制御量	0*~15	0						
予想需給状況	エリア需要※ 2 ①	1,398	1,423						
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転※ 3 ②	355	226						
	連系線潮流※ 4 ③	-154	-92						
	小 計	1,599	1,557						
	供給力※ 5 ④	1,619	1,557						
	(再掲)バイオマス※ 6 ・ 太陽光・風力 出力	(915)	(698)						
	バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量 ((5)=④-①-②-③) ⑤	20	0						

- ※ 1 専焼バイオマス・地域資源バイオマスを対象とする
※ 2 最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要
※ 3 揚水発電所を最大限活用
※ 4 地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは受電）
※ 5 優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
※ 6 指示断面のバイオマス供給力は抑制可能な事業者に限る
- ・ オフライン制御で確保する制御量

- 【特記事項】
- ・ 実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
 - ・ 再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応
 - ・ 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、揚水運転、域外送電）を上回ることが見込まれたことから、以下の内容で出力制御の指示等を行いました。

対象エリア：中部エリア
2026年度実績
〔2026年7月14日 現在〕

通し番号		17		18		19		20	
出力制 御内 容	発 信 日	5月23日(土)17時頃 (前日指示)	5月24日(日) 実績 (速報)	6月5日(金)17時頃 (前日指示)	6月6日(土) 実績 (速報)	6月12日(金)17時頃 (前日指示)	6月13日(土) 実績 (速報)	6月27日(土)17時頃 (前日指示)	6月28日(日) 実績 (速報)
	バイオマス※1・太陽光・風力 出力制御期間	5月24日(日) 8時30分 ～ 14時30分	5月24日(日) 8時30分 ～ 14時30分	6月6日(土) 11時30分 ～ 13時00分	6月6日(土) 11時00分 ～ 15時30分	6月13日(土) 11時30分 ～ 13時00分	6月13日(土) 10時30分 ～ 13時00分	6月28日(日) 7時30分 ～ 16時30分	6月28日(日) 7時30分 ～ 16時30分
	最大余剰電力発生時刻	11時00分 ↓ 11時30分	12時00分 ↓ 12時30分	12時00分 ↓ 12時30分	12時00分 ↓ 12時30分	11時00分 ↓ 11時30分	11時00分 ↓ 11時30分	12時30分 ↓ 13時00分	13時00分 ↓ 13時30分
	バイオマス出力制御量	1	1	6	6	6	6	6	6
	太陽光・風力出力制御量	0*~102	0	0*~20	0	0*~13	0	0*~169	0
予 想 需 給 状 況	エ リ ア 需 要 ※ 2 ①	1,068	1,080	1,219	1,200	1,280	1,321	1,159	1,163
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転※ 3 ②	302	199	233	119	242	226	257	220
	連系線潮流※ 4 ③	21	69	-67	-268	-3	-14	-90	-178
	小 計	1,391	1,348	1,385	1,051	1,519	1,532	1,326	1,205
	供給力※ 5 ④	1,496	1,349	1,411	1,057	1,537	1,538	1,502	1,211
	(再掲)バイオマス※ 6 ・ 太陽光・風力 出力	(947)	(731)	(904)	(545)	(984)	(939)	(833)	(436)
	バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量 ((5) = (4) - (1) - (2) - (3)) ⑤	105	1	26	6	18	6	176	6

- ※ 1 専焼バイオマス・地域資源バイオマスを対象とする
※ 2 最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要
※ 3 揚水発電所を最大限活用
※ 4 地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは受電）
※ 5 優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
※ 6 指示断面のバイオマス供給力は抑制可能な事業者に限る
- ・ オフライン制御で確保する制御量

- 【特記事項】
- ・ 実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
 - ・ 再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応
 - ・ 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、揚水運転、域外送電）を上回ることが見込まれたことから、以下の内容で出力制御の指示等を行いました。

対象エリア：中部エリア
2026年度実績
〔2026年7月14日 現在〕

通し番号		13		14		15		16	
出力 制 御 内 容	発 信 日	5月8日(金)17時頃 (前日指示)	5月9日(土) 実績 (速報)	5月9日(土)17時頃 (前日指示)	5月10日(日) 実績 (速報)	5月16日(土)17時頃 (前日指示)	5月17日(日) 実績 (速報)	5月22日(金)17時頃 (前日指示)	5月23日(土) 実績 (速報)
	バイオマス※1・太陽光・風力 出力制御期間	5月9日(土) 11時30分 ～ 13時00分	5月9日(土) 10時30分 ～ 13時30分	5月10日(日) 8時00分 ～ 16時00分	5月10日(日) 8時00分 ～ 16時00分	5月17日(日) 10時30分～11時00分	5月17日(日) 10時30分 ～ 11時00分	5月23日(土) 11時00分 ～ 13時00分	5月23日(土) 11時00分 ～ 13時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時30分 └ 13時00分	12時00分 └ 12時30分	11時00分 └ 11時30分	11時00分 └ 11時30分	10時30分 └ 11時00分	10時30分 └ 11時00分	12時30分 └ 13時00分	11時00分 └ 11時30分
	バイオマス出力制御量	1	1	2	2	1	0.3	1	0.4
	太陽光・風力出力制御量	0*～13	0	51*～159	166	0*～2	0	0*～35	0
予 想 需 給 状 況	エ リ ア 需 要 ※ 2 ①	1,112	1,145	1,026	1,042	1,094	1,107	1,173	1,148
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転※ 3 ②	357	349	357	348	301	293	278	123
	連系線潮流※ 4 ③	85	38	-19	-6	88	51	-86	-261
	小 計	1,554	1,533	1,364	1,385	1,483	1,451	1,365	1,010
	供給力※ 5 ④	1,570	1,534	1,525	1,552	1,486	1,452	1,401	1,010
	(再掲)バイオマス※ 6 ・ 太陽光・風力 出力	(999)	(1,030)	(1,017)	(1,046)	(994)	(1,010)	(847)	(375)
	バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量 (⑤)＝④－①－②－③)	16	1	161	167	3	0.3	36	0.4

- ※ 1 専焼バイオマス・地域資源バイオマスを対象とする
※ 2 最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要
※ 3 揚水発電所を最大限活用
※ 4 地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは受電）
※ 5 優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
※ 6 指示断面のバイオマス供給力は抑制可能な事業者に限る
- ・ オフライン制御で確保する制御量

- 【特記事項】
- ・ 実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
 - ・ 再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応
 - ・ 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、揚水運転、域外送電）を上回ることが見込まれたことから、以下の内容で出力制御の指示等を行いました。

対象エリア：中部エリア
2026年度実績
〔2026年7月14日 現在〕

[万kW]

通し番号		9		10		11		12	
出力 制 御 内 容	発 信 日	4月30日(木)17時頃 (前日指示)	5月1日(金) 実績 (速報)	5月1日(金)17時頃 (前日指示)	5月2日(土) 実績 (速報)	5月3日(日)17時頃 (前日指示)	5月4日(月) 実績 (速報)	5月4日(月)17時頃 (前日指示)	5月5日(火) 実績 (速報)
	バイオマス※1・太陽光・風力 出力制御期間	5月1日(金) 12時00分 ～ 12時30分	5月1日(金) 12時00分 ～ 12時30分	5月2日(土) 8時00分 ～ 16時00分	5月2日(土) 8時00分 ～ 16時00分	5月4日(月) 8時00分 ～ 16時00分	5月4日(月) 8時00分 ～ 16時00分	5月5日(火) 8時00分 ～ 16時00分	5月5日(火) 8時00分 ～ 16時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分 ┆ 12時30分	12時00分 ┆ 12時30分	10時30分 ┆ 11時00分	11時00分 ┆ 11時30分	11時30分 ┆ 12時00分	11時00分 ┆ 11時30分	12時00分 ┆ 12時30分	10時30分 ┆ 11時00分
	バイオマス出力制御量	2	1	2	2	2	2	2	2
	太陽光・風力出力制御量	0*～4	0	36*～137	176	30*～239	51	74*～244	283
予 想 需 給 状 況	エ リ ア 需 要 ※ 2 ①	1,153	1,172	968	1,017	939	1,005	1,006	997
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転※ 3 ②	323	61	385	374	385	358	382	331
	連系線潮流※ 4 ③	-131	-113	2	36	-27	-25	-87	-28
	小 計	1,345	1,119	1,355	1,427	1,297	1,338	1,301	1,300
	供給力※ 5 ④	1,352	1,119	1,494	1,605	1,539	1,391	1,547	1,585
	(再掲)バイオマス※ 6 ・ 太陽光・風力 出力	(857)	(549)	(1,022)	(1,051)	(981)	(857)	(1,020)	(1,065)
	バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量 ⑤＝④－①－②－③	7	1	139	177	242	53	246	285

- ※ 1 専焼バイオマス・地域資源バイオマスを対象とする
※ 2 最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要
※ 3 揚水発電所を最大限活用
※ 4 地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは受電）
※ 5 優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
※ 6 指示断面のバイオマス供給力は抑制可能な事業者に限る
- ・ オフライン制御で確保する制御量

- 【特記事項】
- ・ 実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
 - ・ 再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応
 - ・ 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、揚水運転、域外送電）を上回ることが見込まれたことから、以下の内容で出力制御の指示等を行いました。

対象エリア：中部エリア
2026年度実績
〔2026年7月14日 現在〕

[万kW]

通し番号		5		6		7		8	
出力制 御内 容	発 信 日	4月18日(土)17時頃 (前日指示)	4月19日(日)実績 (速報)	4月19日(日)17時頃 (前日指示)	4月20日(月)実績 (速報)	4月24日(金)17時頃 (前日指示)	4月25日(土)実績 (速報)	4月25日(土)17時頃 (前日指示)	4月26日(日)実績 (速報)
	バイオマス※1・太陽光・風力 出力制御期間	4月19日(日) 10時30分 ～ 14時30分	4月19日(日) 10時30分 ～ 14時30分	4月20日(月) 12時00分 ～ 13時00分	4月20日(月) 12時00分 ～ 13時00分	4月25日(土) 8時00分 ～ 16時00分	4月25日(土) 8時00分 ～ 16時00分	4月26日(日) 7時30分 ～ 16時00分	4月26日(日) 7時30分 ～ 16時00分
	最大余剰電力発生時刻	10時30分 ↓ 11時00分	11時00分 ↓ 11時30分	12時00分 ↓ 12時30分	12時00分 ↓ 12時30分	12時30分 ↓ 13時00分	12時00分 ↓ 12時30分	11時00分 ↓ 11時30分	11時00分 ↓ 11時30分
	バイオマス出力制御量	3	2	3	3	3	3	4	4
	太陽光・風力出力制御量	0*～36	0	0*～47	0	30*～167	51	40*～241	202
予 想 需 給 状 況	エリア需要※2 ①	1,026	1,050	1,456	1,461	1,078	1,125	992	1,009
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転※3 ②	337	303	261	143	240	183	288	225
	連系線潮流※4 ③	104	90	-322	-292	-15	-78	-103	-73
	小 計	1,467	1,443	1,395	1,312	1,303	1,230	1,177	1,161
	供給力※5 ④	1,507	1,444	1,446	1,315	1,473	1,284	1,421	1,367
	(再掲)バイオマス※6・ 太陽光・風力 出力	(993)	(980)	(947)	(808)	(965)	(836)	(943)	(913)
	バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量 ⑤＝④－①－②－③	40	2	51	3	170	54	244	205

- ※1 専焼バイオマス・地域資源バイオマスを対象とする
※2 最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要
※3 揚水発電所を最大限活用
※4 地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは受電）
※5 優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
※6 指示断面のバイオマス供給力は抑制可能な事業者に限る
- ・ オフライン制御で確保する制御量

- 【特記事項】
- ・ 実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
 - ・ 再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応
 - ・ 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある

再エネ出力制御指示に関する報告

当社は、「出力制御の公平性の確保に係る指針」に基づき電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、揚水運転、域外送電）を上回ることが見込まれたことから、以下の内容で出力制御の指示等を行いました。

対象エリア：中部エリア
2026年度実績
〔2026年7月14日 現在〕

[万kW]

通し番号		1		2		3		4	
出力 制御 内容	発 信 日	4月4日(土)17時頃 (前日指示)	4月5日(日) 実績 (速報)	4月10日(金)17時頃 (前日指示)	4月11日(土) 実績 (速報)	4月11日(土)17時頃 (前日指示)	4月12日(日) 実績 (速報)	4月17日(金)17時頃 (前日指示)	4月18日(土) 実績 (速報)
	バイオマス※1・太陽光・風力 出力制御期間	4月5日(日) 8時00分 ～ 16時00分	4月5日(日) 8時00分 ～ 16時30分	4月11日(土) 12時00分 ～ 13時00分	4月11日(土) 11時30分 ～ 14時00分	4月12日(日) 8時00分 ～ 16時00分	4月12日(日) 8時00分 ～ 16時00分	4月18日(土) 12時00分 ～ 13時00分	4月18日(土) 11時00分 ～ 13時00分
	最大余剰電力発生時刻	13時00分 ↓ 13時30分	12時30分 ↓ 13時00分	12時00分 ↓ 12時30分	12時30分 ↓ 13時00分	11時30分 ↓ 12時00分	11時00分 ↓ 11時30分	12時30分 ↓ 13時00分	12時00分 ↓ 12時30分
	バイオマス出力制御量	3	3	3	3	3	3	3	3
	太陽光・風力出力制御量	13*～198	7	0*～9	62	33*～164	97	0*～33	24
予 想 需 給 状 況	エリア需要※2 ①	993	1,036	1,174	1,143	1,031	1,050	1,125	1,151
	大容量蓄電池の充電 ・揚水運転※3 ②	347	284	371	360	363	371	330	284
	連系線潮流※4 ③	-56	-70	83	55	60	119	0	-48
	小 計	1,284	1,251	1,628	1,558	1,454	1,540	1,455	1,388
	供給力※5 ④	1,485	1,261	1,636	1,622	1,620	1,640	1,491	1,415
	(再掲)バイオマス※6・ 太陽光・風力 出力	(891)	(633)	(1,039)	(1,046)	(1,042)	(1,039)	(964)	(958)
	バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量 (※＝④－①－②－③) ⑤	201	10	8	65	166	100	36	27

- ※1 専焼バイオマス・地域資源バイオマスを対象とする
※2 最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要
※3 揚水発電所を最大限活用
※4 地域間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは受電）
※5 優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
※6 指示断面のバイオマス供給力は抑制可能な事業者に限る
- ・ オフライン制御で確保する制御量

- 【特記事項】
- ・ 実績（速報）は制御量最大となる時間帯（出力制御がない場合は前日指示時間帯）
 - ・ 再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、オンライン制御で対応
 - ・ 四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある