

# 工場の 冬季版 節電チェックリスト



～運用改善による節電策～



## 空調

- 1 空調設定温度の見直し
- 2 ブラインド利用の見直し
- 3 利用していない部屋の空調・換気停止
- 4 外気取入量の見直し
- 5 冷温水送水温度の見直し
- 6 热源機・補機の運転台数適正化
- 7 受変電室の室内温度の見直し
- 8 クリーンルームの循環風量の見直し
- 9 フィルターの清掃
- 10 室内機・室外機周辺の障害物の撤去
- 11 空調吹出口角度の最適化
- 12 室内機の熱交換器の洗浄
- 13 空調機(エアハンドリングユニット)の洗浄
- 14 機械室・倉庫などの換気ファン運用見直し
- 15 外調機制御の見直し
- 16 サーバー室の空調の最適化
- 17 操業終了前の熱源停止
- 18 空調機器運転開始時間の見直し
- 19 冷却塔運転の見直し
- 20 屋内駐車場換気設備の運転方法の見直し
- 21 蓄熱運転スケジュールの見直し
- 22 会議室の利用時間シフト
- 23 空調混合損失の回避



## 圧縮機

- 1 圧縮空気の漏れ量の低減
- 2 空気圧縮機の吐出圧力の見直し
- 3 空気圧縮機の吸気フィルターの清掃

