

オフィスの**冬季版**節電チェックリスト

～運用改善による節電策～

空調

- 1 空調設定温度の見直し **事**
- 2 ブラインド利用の見直し **事**
- 3 利用していない部屋の空調・換気停止 **事**
- 4 外気取入量の見直し **設**
- 5 冷温水送水温度の見直し **設**
- 6 熱源機・補機の運転台数適正化 **設**
- 7 風量調整によるファン動力の低減 **設**
- 8 水量調整によるポンプ動力の低減 **設**
- 9 受変電室の室内温度の見直し **設**
- 10 フィルターの手清掃 **事 設**
- 11 室内機・室外機周辺の障害物の撤去 **事 設**
- 12 空調吹出口角度の最適化 **設**
- 13 室内機の熱交換器の洗浄 **設**
- 14 空調機(エアハンドリングユニット)の洗浄 **設**
- 15 機械室・倉庫などの換気ファン運用見直し **設**
- 16 外調機制御の見直し **設**
- 17 サーバールームの空調の最適化 **設**
- 18 業務終了前の熱源停止 **設**
- 19 空調機器運転開始時間の見直し **設**
- 20 冷却塔運転の見直し **設**
- 21 屋内駐車場換気設備の運転方法の見直し **設**
- 22 蓄熱運転スケジュールの見直し **設**
- 23 会議室・講堂の利用時間シフト **事**
- 24 空調混合損失の回避 **設**
- 25 足元の体感温度の調節 **事**

一般動力

- 1 エレベーターの一部停止 **設**



給湯・衛生

- 1 トイレ温水便座設定の見直し **事**
- 2 冷水器の利用中止 **設**
- 3 給湯温度の見直し **設**

照明

- 1 照度の見直しによる照明の間引き **事 設**
- 2 不要な照明の消灯 **事**
- 3 照明器具の清掃 **事**
- 4 照明点灯時間の短縮 **事**

コンセント

- 1 OA機器のスイッチOFF **事**
- 2 パソコンのパワーセーブ機能の活用 **事**
- 3 日中の自動販売機の照明OFF **事 設**

受変電

- 1 不要変圧器の遮断 **設**

事 執務者・事務担当さまにご対応いただく節電策
設 設備のご担当者さまにご対応いただく節電策