

# 計画値同時同量とインバランスについて

- 発電事業者および小売電気事業者は、**30分単位**で調達・販売等の計画値を電力広域的運営推進機関に提出し、システムのバランスを保つために電力の需要と供給を常に一致するように努めている。**(計画値同時同量)**
- 発電や需要が予定通りにはいかず、予め提出した計画値よりも実績が多かったり、少なかったりするその差分を「**インバランス**」という。
- 一般送配電事業者である当社は、30分ごとのインバランスの不足分を補給し請求、余剰分を買い取りしている。この差分の料金を「**インバランス料金**」という。

