

○ 4月16日（日）7:30～8:00において、オンラインで制御する太陽光発電事業者さま（314カ所、設備容量約11万kW）について、本来出力制御を行う必要がないにもかかわらず、誤った制御が発生いたしました。概要は以下の通りです。

- ・再生可能エネルギーの制御量を算出するには、中央給電指令所において、需給バランスをシステム登録する必要があります。
- ・今回、需給バランスを適切に反映できなかったことから、オンラインで制御する太陽光発電事業者さまに対して不要な出力制御が発生いたしました。

