

- 2023年度に実施した出力制御において、当社における発電事業者情報の更新漏れやデータの誤登録により、合計68件の発電事業者について、本来出力制御すべき日数に対して、誤って過少・過多制御していることが判明しました。
- 2023年度に生じた出力制御日数差は、2024年度以降の出力制御日数を調整することで発電事業者間の公平性を確保いたします。
- また、今後は、発電事業者情報と出力制御日数差について定期的に確認するとともに、システム上でチェック機能を整備するなどの再発防止策を徹底いたします。

<2023年度出力制御実績検証結果>

内容	原因	発電事業者数※1	日数差(最大)
過少制御	当社における発電事業者情報の更新漏れやデータの誤登録	67件※2	5日
過多制御	当社における発電事業者情報の更新漏れ	1件	2日

※1 電力広域的運営推進機関にて実施した検証対象である発電事業者のうち、実制御対象の発電事業者数は合計4,443件（発電事業者数は発電所単位）

※2 電力広域的運営推進機関にて実施した検証対象外である発電事業者のうち、過少制御が判明した4件を含んだ件数