

2024年7月22日
中部電力パワーグリッド株式会社

広域需給調整の中断に関するお知らせ

50Hz 向けの緊急融通制御装置(EPPS)動作に起因し、2024年7月20日に中部エリアにて広域需給調整の中断が発生しましたので、以下のとおりお知らせします。

ご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

記

1. 発生期間

2024年7月20日(土) 22時35分 ~ 23時06分

2. 原因

50Hz 向けの緊急融通制御装置(EPPS)動作に起因する三重東近江線(計画潮流値)の運用容量超過

3. 需給調整市場取引への影響

なし

4. 調整力の限界的な kWh 価格がインバランス料金単価に用いられない期間

2024年7月20日(土) 22時30分から23時30分

以上