

2026年3月11日
中部電力パワーグリッド株式会社

広域需給調整の中断に関するお知らせ

当社のシステムトラブルに起因し、2026年3月11日に中部エリアにて広域需給調整の中断が発生しましたので、以下のとおりお知らせします。

ご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

記

1. 発生期間

2026年3月11日（水）4時23分 ～ 10時26分

2. 原因

中央給電指令所システムのトラブル

3. 需給調整市場取引への影響

なし

4. 調整力の限界的な kWh 価格がインバランス料金単価に用いられない期間

2026年3月11日（水）4時30分から11時00分

以上